濃度計量証明書

証明書番号：KH23946601DA
発行年月日：2022年1月12日

株式会社加藤商事　様

株式会社　環境管理センター
〒193-0832 東京都八王子市散田町三丁目7番23号
技術センター
〒192-0154 東京都八王子市下恩方町323番地1号
TEL 042-650-7220 / FAX 042-652-2000
計量証明事業登録番号 東京都(濃)4-8-5号
計量管理者　(環境計量士)
氏名　(登録番号 第9313号)

件名：排水分析

御依頼のありました、試料についての計量結果を次の通り証明します。

試料名称	公共下水道 最終放流桝（3号棟系統）	試料種別	排水
採取年月日及び時間	2021年12月17日 09:00		
試料採取者	当事業所受取	受取年月日	2021年12月18日
【特記事項】	試料及び試料採取に関する事項は、依頼者より提供のあった事項について記載しています。		

計量の対象	計量結果	単位	計量方法	定量下限値
水素イオン濃度（pH） （測定時水温:℃）	6.9 (19.6)	pH	昭和37年厚生省・建設省令第1号第8条1(JIS K 0102 12.1) ｶﾞﾗｽ電極法	-
浮遊物質量（SS）	9	mg/L	昭和37年厚生省・建設省令第1号第8条3(昭和46年環告第59号付表9) GFPろ過 105℃ 重量法	1
生物化学的酸素要求量（BOD）	11	mg/L	昭和37年厚生省・建設省令第1号第8条2(JIS K 0102 21及び32.3) 隔膜電極法(酸素換算)	0.5
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	<2 AEO	mg/L	昭和37年厚生省・建設省令第1号第8条6(昭和49年環告第64号付表4備考) 塩酸酸性n-ﾍｷｻﾝ抽出 重量法	2
窒素含有量（全窒素）	0.6	mg/L	昭和37年厚生省・建設省令第1号第8条7(JIS K 0102 45.1) ｱﾙｶﾘ-ﾍﾟﾙｵｷｿ二硫酸分解 ナフチルエチレンジアミン吸光光度法(N換算)	0.1
燐含有量（全りん）	<0.05	mg/L	昭和37年厚生省・建設省令第1号第8条8(JIS K 0102 46.3.2及び46.1.1) 硝酸-過塩素酸分解 モリブデン青吸光光度法(P換算)	0.05
	以下余白			

【備考】　計量完了年月日：2022年1月7日

(測定機関注) 報告値の右上にアルファベットの表記のあるものは、当事業所委託先の下記機関が分析しました。
AEO：岡山県環境科学検査センター(山梨県甲斐市竜王新町2277-12)

この計量証明書は計量法第110条の2第1項に基づくものです。この証明書の一部分のみを複製し、証明書として用いることはできません。