



音圧レベル計量証明書

証明書番号：KH02008925901A

発行年月日：2025年6月24日

株式会社加藤商事 様

株式会社 環境管理センター

〒193-0832 東京都八王子市散田町三丁目7番23号

技術センター

〒192-0154 東京都八王子市下恩方町323番地1号

TEL 042(650) 7220 / FAX 042(652) 0800

計量証明事業登録番号 東京都第658号

計量管理者 (環境計量士)

氏名 (登録番号 第3103号)

件名：第1工場敷地境界騒音・振動調査

御依頼のありました、測定についての計量結果を次の通り証明します。

測定対象：株式会社加藤商事 西多摩支店 第1工場敷地境界

測定場所	工場西側、工場北側、工場東側、工場南側	測定種別	特定工場等騒音測定
測定年月日及び時間	2025年6月5日 9:24 ~ 2025年6月5日 11:41	測定者	当事業所員測定

【特記事項】

計量結果

計量の対象		単位	計量方法		測定下限値
騒音レベル		dB	J I S Z 8 7 3 1		30
測定場所	月日	項目 時間	騒音レベル		
			L _{A5}	L _{A50}	L _{A95}
工場西側	6/5	9:24 ~ 9:34	73	66	61
工場北側	6/5	9:52 ~ 10:02	71	69	68
工場東側	6/5	10:51 ~ 11:01	83	77	74
工場南側	6/5	11:31 ~ 11:41	70	62	59

注) L_{A5} : 90%レンジ上端値
L_{A50} : 中央値
L_{A95} : 90%レンジ下端値

【計量方法 注】

計量法第71条に定められた検定に合格し、JIS C 1509-1の仕様に適合する騒音計（サウンドレベルメーター）にメモリーカードを組み合わせて用い、JIS Z 8731に従い、騒音レベルを測定した。（マイクロホンは、防風スクリーン付）

- ・騒音計の聴感補正（周波数重み付け特性） :A
- ・騒音計の動特性（時間重み付け特性） :F
- ・マイクロホンの高さ :工場西側 2.5m
工場北側 2.5m
工場東側 2.5m
工場南側 3.3m
- ・サンプリングの時間間隔 :0.1s
- ・除外音の処理 :有（工場南側、工場西側のみ）

【備考】

解析完了年月日：2025年6月19日